



VANDRENS - STIGSNÆS INDUSTRIPARK

Askelunden 24

4230 Skælskør

Center for Teknik og Miljø
Virksomheder og landbrug
Dahlsvej 3
4220

Tlf. 58 57 36 00
teknik@slagelse.dk
www.slagelse.dk

Vilkår 20 i miljøgodkendelsen

Vandrens Stignæs har ved skrivelse af 6. maj 2015 bedt Slagelse kommune om at bekræfte virksomhedens forståelse af vilkår 20 i miljøgodkendelsen af 26. november 2008, herunder om regnvand, som ledes gennem behandlingsanlægget, skal indregnes i udledningen.

I vilkår 20 fremgår:

20. Den samlede afledte årsmængde af processpildevand til Agersø Sund må ikke overstige 1.000.000 m³/år.

Det er ikke nærmere defineret i miljøgodkendelsen, hvad der præcis forstås ved processpildevand, men i vilkår 21 har virksomheden tilladelse til udledning af følgende typer spildevand:

- Renset processpildevand fra det biologiske rensningsanlæg der udledes gennem havledningen til Agersø Sund.
- Uforurenet overfladevand der udledes gennem havledningen til Agersø Sund.

Det er således Slagelse kommunes opfattelse, at der i miljøgodkendelsen er tale om 2 forskellige typer spildevand – overfladevand og processpildevand. For overfladevand må der udledes den mængde, som falder på virksomhedens areal. For processpildevand må der maksimalt udledes 1.000.000 m³/år.

Det skal hertil bemærkes, at den tidligere miljøgodkendelse af 26. november 1991 giver tilladelse til tilledning og "behandling" af 1.000.000 m³ af-fald/spildevand.

På baggrund af ovenstående er det Slagelse kommunes opfattelse, at overfladevand (og internt oppumpet grundvand) som anvendes til reduktion af saliniteten i behandlingsanlægget, ikke skal indregnes i den samlede udledning af processpildevand.

13. maj 2015
Sagsnr.: 330-2010-104394

Kontaktperson:
Nikolaj Mikkelsen
Direkte tlf. 58 57 34 64

Fax.
EAN nr. 5798007389727



Venlig hilsen

Side2/2

Nikolaj Mikkelsen
Miljømedarbejder